



ООО "ЯРПОЖСЕРВИС"

Электролаборатория

г. Ярославль, ул. Космонавтов, 11, тел. 8-920-114-95-33

Зарегистрирована Верхне-Волжским Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Свидетельство о регистрации № 97/11 от 29.09.2011

Действительно до 29.09.2014

Заказчик: ООО «Навиком»

Объект: Установки «Пульсар СМАРТ» 800/120
зав. № АВ 00051

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща,
стр. 58

Дата проведения испытаний: 26 июня 2014г.

Протокол № 6. Проверки дифференциальной защиты (количество листов 3)

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 16°C. Влажность воздуха 86 %. Атмосферное давление 753 мм.рт.ст.

1. Результаты испытаний

Иср.д.з. – отключающий дифференциальный ток (ток утечки)

№ п/п	Наименование установки	Уставка срабатывания Дифференциальный ток срабатывания Иср. д.з. мА	Результаты испытаний		Примечание
			Дифференциальный ток срабатывания Иср. д.з. мА	Время срабатывания. (сек.)	
1	2	8	9		
1	«Пульсар СМАРТ» 800/120 зав. № АВ 00051	30	28	0,3	

2. Измерения проведены приборами:

п/п	Тип	Заводской номер	Класс точности	Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
				последняя	очередная		
1	Комплектное испытательное устройство «Сатурн-М»	5392	1,5	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0269	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
2	МИС-2500 (измеритель сопротивления, увлаженности и степени старения электроизоляции)	246712	3%	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0277	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
3	Измеритель параметров Электробезопасности электроустановок МIE-500	265273	2%	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0278	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
4	Термометр контактный ТК-5.04	57685	1,5	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0318	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
5	Пирометр Testo 830-T2	2385	2,5	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0319	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
6	Тепловизор Testo 882	1368	4	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0332	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Заключение: Дифференциальная защита установки пригодна к эксплуатации


Испытания производили:


(подпись)

Макаров Н.А.
(фамилия, имя, отчество)

Начальник электролаборатории:
М.П.




(подпись)

Юдин И.В.
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Сапронов А.И.
(фамилия, имя, отчество)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).