



г. Ярославль, ул. Космонавтов, 11, тел. 8-920-114-95-33

Действительно до 29.09.2014

Объект: Установки «Пульсар СМАРТ» 800/120
зав. № АВ 00051

Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща,
стр. 58

Дата проведения испытаний: 26 июня 2014г.

Протокол № 1
Измерения сопротивления изоляции
(количество листов 3)

Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха 18 °С. Влажность воздуха 66 %. Атмосферное давление 753 мм.рт.ст.

1. Результаты испытаний

[illegible]

№ п/п	Установка «Пульсар СМАРТ» 800/120 зав. № АВ 00051	Испыт. Напряжен. (В).	Вход переменного тока			Между входом и выходом (МОм)						Выход постоянного тока	
			между фазой и корпусом (МОм)									«+» - корпус (МОм)	«_» - корпус (МОм)
			A-N	B-N	C-N	A +	B +	C +	A -	B -	C -		
5	Модуль №5	1000	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
6	Модуль №6	1000	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
7	Модуль №7	1000	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100
8	Модуль №8	1000	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100

Обозначения: А, В, С - фазные проводники
N - нулевой проводник,


2. Измерения проведены приборами:

№ п/п	Тип	Заводской номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган гос. метрологической службы, проводивший поверку
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная		
1	МІС-2500 (измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции)	246712	50кОм- 110ГОм	3%	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0277	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»
2	Измеритель параметров Электробезопасности электроустановок МІЕ-500	265273	9-30мА 0,13-200 Ом 1,15А- 1,84кА	5% 2%	24.09.2013	24.09.2014	7.6/0278	ФГУ «Ярославский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Примечание : норматив ПТЭЭП (таблица 37) – не менее 0,5 МОм

Заключение: Сопротивление изоляции соответствует ПТЭЭП (таблица 37). Оборудование годно к эксплуатации.

Испытания
производили:


(подпись)
отчество)

Макаров Н.А.

(фамилия, имя, отчество)

Начальник
электролаборатории:
М.П.



(подпись)

Юдин И.В.

(фамилия, имя,


(подпись)

Сапронов А.И.

(фамилия, имя, отчество)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электролаборатории ООО «Ярпозсервис».

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые проверке (испытаниям)