

Санитарная лаборатория
ООО «ЦСМК»
150044, г.Ярославль,
Полушкина роща, 16
те/ф (4852) 73-84-57
тел.(4852) 32-09-89, 32-16-46

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.511511
от 13.07.2010 г.
Действителен до 13.07.2015 г.

Лист 1
Всего листов 2
Количество экземпляров 2
Экземпляр 1

Протокол № 86
Измерений параметров электромагнитных
полей в производственных условиях
от 17.03.2014 г.

1 Наименование заказчика:
ООО «Навиком»

2 Юридический адрес заказчика:
150044, г.Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16, стр. 58

3. Представитель заказчика, в присутствии которого проводились измерения:
Капалыгин В.М. – главный инженер

4. Цель проведения измерений:
Обследование условий труда на рабочих местах на соответствие действующим санитарным правилам и нормам

5. Место проведения измерений:
Участок наладки и испытаний

6. НД на МВИ:

6.1 ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электромагнитные поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля.

6.2 СанПиН 2.2.4.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях

6.3 ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатическое поле. Допустимые уровни на рабочих местах и к проведению контроля.

7. Сведения о средствах измерений:

7.1. Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003, заводской № 154213, свидетельство о поверке № 7206/13-Э действительно до 15.10.2014 г.

7.2 Измеритель параметров напряженности электростатического поля СТ-01, заводской № 05099, свидетельство о поверке № 30 000043025 действительно до 11.09.2014 г

Протокол № 86 измерений электромагнитных полей в производственных условиях от 17.03.2014 г.




Лист 2
Всего листов 2
Количество экземпляров 2
Экземпляр 1

8. Результаты измерений уровней электромагнитных полей:

№№ п/п	Место проведения измерений	Наименование источников ЭМП	Напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м		Напряженность электрического поля промышленной частоты, кВ/м		Напряженность электростатического поля, кВ/м		Время пребывания персонала в зоне электромагнитных полей, час
			ПДУ	Фактическая	ПДУ	Фактическая	ПДУ	Фактическая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Участок наладки и испытаний На рабочем месте регулировщика, при проведении наладки и испытаний на высоте от поверхности пола, м 0,5 1,5 1,7	Выпрямительный агрегат «Пульсар Сمارт» 8000А/12В, сер. № АВ 00031	80	0.111 0.314 0.099	5	<0.005 <0.005 0,009	20	0.623 1.33 6.05	8

9. Выводы: Напряженность электрического и магнитного полей частотой 50 Гц и напряженность электростатического поля не превышают установленных по СанПиН 2.2.4.1191-03 нормативов и являются безопасными для обслуживающего персонала.

Инженер сектора
контроля воздуха
Начальник сектора
контроля воздуха
Начальник санитарной лаборатории


Подпись

Подпись

Подпись

Малютин Д.С.
Ф.И.О.
Смирнова И.А.
Ф.И.О.
Семенова Г.М.
Ф.И.О.



МП

Копирование и частичная перепечатка протокола запрещена без согласия руководства санитарной лаборатории ООО «ЦСМК».
Копия протокола должна быть заверена печатью санитарной лаборатории ООО «ЦСМК»